



상세 BA
축척 1 : 2

1. 외부접지선 : TFR-GV 4.0mm²
2. 내부접지선 : 인입전선의 SQ와 동일 굵기 이상
3. 내, 외부 접지리그 : JOR2.5-4
4. STS 평와셔 : M4
5. STS 스프링와셔 : M4
6. STS 동근머리+ 볼트 : M4-10

DESCRIPTION

방폭구조 : Ex d IIC T6
 내용적 : 5,083 cm³
 외부 표면적 : 2,772 cm²
 정격 : 220V/60Hz, 2A
 KSD6759, KSD6763에 따른알루미늄
 압출형재 재질 AL6061 T6 PIPE



△						GENERAL TOLERANCE(+)	설계	검도	승인	척도	단위	작성일	후처리
△							S.S.HWANG	S.M.HWANG	S.C.LEE	1:6	mm	2014-07-04	없음
△	번호	날짜	설명	설계	검도	승인	SHINWOO TECH.LTD		장치명		SEPPI-210		
	수정사항						TEL : 032-515-8190 FAX : 032-515-8189		도면번호		SEPPI-210-001		